

Rapport til LAMU fra områdeleder Rune Greaker, 8. november 2023

Kommenterer i dag i mørk rødt.

1. De ønsker 2 evakueringsøvelser i året. 1 på våren og 1 til høsten, så bare å planlegge med Mathias når det er en del studenter der, slik at de har mulighet til å være med. Etasjekontaktene skal ta kontakt med EA sine folk etter øvelsen, for å gi beskjed om evt avvik og at etasjen er tømt. **Veldig bra, har fått de ukene fra Tone som passer dem. Utført 1/11 og 26/4-23**
2. Kontroll av vinduene, husk å be om rapport fra glassmesterfirma om status på vinduene. Ble det brukt drone på denne jobben, så legg ved bilder. Dette blir vel utført i September, så avtal dette med TF. **OK, pusher dem å utføre det i Sep. Utført i oktober. Rapporten har vi fått (se vedlegget).**
3. U40 rommet som du nevnte at har en del fukt bruker en frittstående lufttørker eller hva det var som ikke fungerer? Da får du inn pris å får gjort noe der. **Har sendt bestillingen. Utført i oktober – kabler til tidsuret som styrer ungergulvifte var feil montert.**
4. Hvordan er ventilasjonen der? Er den dårlig, har vi rapport som sier om hva som evt må gjøres? **3 og 4 punkter er like.**
5. Ombygningen/sammenslåing av kontorer er eget delprosjekt, men pass på at støydempede plater eller annet er tenkt på i tilbudet. Snakk evt med Mathias. **Platene er inkludert i Bonus prisen. Ca om to uker starter arbeidet.**
6. Når det gjelder førstehjelp, så ønsker jeg at vi får bort de brune flekkene over inngangen og litt førstehjelp på muren på det ene hjørnet fra Blindernveien, som er verst og som du har tatt bilde av. **Har sendt en forespørsel om prisestimat for alle tre innganger for en enkel maling/sparkling som du ønsker. Utført i oktober. Alle 3 innganger.**

Legger til rapporten fra glassmesteren.

Venter svaret fortsatt fra Marius.